



Chú thích:

B: tổng lưu lượng thiết kế của các van điều khiển có trạng thái mở $>90\%$

C: tổng lưu lượng thiết kế của các van điều khiển có trạng thái mở $>1\%$

$m = B/C \times 100\%$

T: nhiệt độ nước cấp ra khỏi chiller

T_{\min} : nhiệt độ nước cấp tối thiểu ra khỏi chiller

A: Tổng công suất điện cấp cho chiller và bơm nước lạnh chiller